

Znak pisma: TT/1505/366/22

Nr Akt: TT.5.50.1.366.2022

**Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych Kraków S.A.
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków**

Dotyczy: warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr 3228/222, 3589/222, 3590/222, 3592/222, 3593/222 w rejonie ul. Kapicy (projektowane 7 budynków wielorodzinnych) w Siemianowicach Śląskich.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2020r. (wpływ 01.08.2022r.) informujemy, że istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nieruchomości j.w. do kolektora przebiegającego po drugiej stronie torów i wiaduktu w ul. Staszica na działce nr 1244/162 zgodnie z następującymi warunkami technicznymi:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- wody opadowe można odprowadzić do kolektora \varnothing 1600mm zlokalizowanego na działce nr 1244/162 pod warunkiem ograniczenia odpływu do 5l/s, (poza planem sytuacyjnym),
- sieć i przykanaliki, wpusty projektować z rur z tworzyw sztucznych (PVC, SN8, lite) dostosowanych do pracy na terenach objętych szkodami górnictwami do IV kategorii, ułożonych na podsypce i w obsypce piaskowej o gr. 30cm, o normatywnym spadku, wpusty zasyfonować,
- studnie: na sieci przewidzieć jako min. \varnothing 1000mm co 50mb, pozostałe włączeniowe min. \varnothing 600mm, na przykanalikach przewidzieć jako min. \varnothing 600mm, przejście kanału przez studnie rozwiązać szczelnie, elastycznie, włączenie przewidzieć na studnię zlokalizowaną na działce nr 1244/162 w rejonie ronda kończącego ul. Śniadeckiego,
- odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych,
- projekt odprowadzenia wód deszczowych (ze szczegółowym bilansem wód opadowych) winien uwzględniać możliwość ich retencjonowania, retencja winna obliczeniowo przejąć nadmiar wód deszczowych powyżej 5l/s z zastosowaniem zbiornika przepływowego, retencji kanałowej lub regulatora przepływu,
- włączenie do kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu, po którym należy w UM Wydział Infrastruktury Technicznej, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 1112/2020 z dnia 30.03. 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, podpisać umowę na świadczenie usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Wydane uzgodnienie jest aktualne przez okres dwóch lat.

Projekt przewodów kanalizacji deszczowej przedłożyć do zapoznania Wodociągom Siemianowickimi Aqua – Sprint Sp. z o.o. przedkładając 2 egz. - forma papierowa oraz 1 egz. - forma elektroniczna (format pdf. dostarczony na płycie CD razem z dokumentacją), a dodatkowo uzgodnić z Urzędem Miasta WIT.

Na etapie projektowania przewodów kanalizacyjnych i obiektów towarzyszących należy uwzględnić materiały i armaturę posiadającą odpowiedni atest konstrukcyjny.

Zabrania się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej i ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji deszczowej.

Załącznik:
1 egz. planu sytuacyjnego
Kopia:
TES, TT

WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT SP. Z O.
Z-ca DYREKTORA TECHNICZNEGO

Agneszka Walaszczyk
Agneszka Walaszczyk

Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o.

ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie, woj. Śląskie
Tel. +48 32 753 53 78; fax: +48 32 753 53 74
e-mail: wodociagi@aquasprint.pl
www.aqua-sprint.pl

NIP: 643 173 22 48
KRS: 0000317539
BDO: 000111832
Kapitał zakładowy: 48.611.000 PLN; Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



ZALACZNIK
do planu
Lp. 11/1505/366/22
z dnia 5.08.2022

WODOCIAĞI SIEMIANOWICZE AQUA-SPRINT SP. Z O.O.
ul. Sięka 100-41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 6431732248; REGON 241018388
BDO: 000 111 832

-5-

- LEGENDA**
- NIETRZYBACZNA LINIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA ZAMOWNIK
 - GRANICA TERENU ANALIZOWANEGO
 - WŁASNOŚĆ DO BUDOWNI
 - WŁASNOŚĆ NA DZIAŁCE
 - GRUNTA
 - MIEJSCA POSTUPOWIE
 - ŁĄCZNIK KONDUKCYJNY
 - STÓPKA PRZESYŁAWNA

Nazwa: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznej Kowal, S.A.		Właściciel: WLC	
Adres: ul. Puchocińskiego 8, 31-223		Adres: ul. Puchocińskiego 8, 31-223	
Projektant: DWAŚCHTEKCI		Właściciel: WLC	
Adres: ul. Puchocińskiego 8, 31-223		Adres: ul. Puchocińskiego 8, 31-223	
Opis: BUDOWA ZESTAWU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELOKODZIENNYCH Z USŁUGAMI I PARKINGAMI DZIAŁKOWYMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA LEWID. 241018388 W SIEMIANOWICZACH ŚLĄSKICH. KS. JANA KARCZY W SIEMIANOWICZACH ŚLĄSKICH		Opis: BUDOWA ZESTAWU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELOKODZIENNYCH Z USŁUGAMI I PARKINGAMI DZIAŁKOWYMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA LEWID. 241018388 W SIEMIANOWICZACH ŚLĄSKICH. KS. JANA KARCZY W SIEMIANOWICZACH ŚLĄSKICH	
Plan sytuacyjny		Plan sytuacyjny	
Skala: 1:1000		Skala: 1:1000	
Data opracowania: 06.2022		Data opracowania: 06.2022	
Zatwierdził: [Signature]		Zatwierdził: [Signature]	